

Anerkennung Approval



von Bauteilen und Systemen of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

Victaulic Company
4901 Kesslersville Road
US-18040 Easton, Pennsylvania

Anerkennungs-Nr. / Approval No.	Anzahl der Seiten / No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) / valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) / valid until (dd.mm.yyyy)
G 4890035	7	08.10.2025	07.10.2029

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Rohrkupplung / Pipe coupling
"Style 75"

Verwendung / Use

in ortsfesten Wasserlöschanlagen /
in stationary water extinguishing systems

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2100-06:2021-05

Köln, den 08.10.2025

Dr. Reiner Mann

Geschäftsführer /
Managing Director

ppa. Belling

Leiter der Zertifizierungsstelle /
Head of Certification Body

Die Anerkennung umfasst nur
das angegebene Bauteil/System
in der zur Prüfung eingereichten
Ausführung

- mit den Bestandteilen nach
Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen
Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angege-
benen Einrichtungen der Brand-
schutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegen-
standes der Anerkennung sind
die Hinweise nach Anlage 3 zu
beachten.

Das Zertifikat darf nur unverän-
dert und mit sämtlichen Anlagen
ervielfältigt werden. Alle Ände-
rungen der Voraussetzungen für
die Anerkennung sind der VdS-Zer-
tifizierungsstelle – mitsamt den
erforderlichen Unterlagen – unver-
züglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the
specified component/system as
submitted for testing

- together with the parts listed in
enclosure 1
- documented in the technical
documents according to enco-
sure 2
- for the use in the specified fire
protection and security instal-
lations.

When using the subject of the
approval the notes of enclosure 3
shall be observed.

This certificate may only be repro-
duced in its present form without
any modifications including all
enclosures. All changes of the un-
derlying conditions of this approval
shall be reported at once to the
VdS certification body including the
required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamt-
verbandes der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft e.V. (GDV),
durch die DAkkS akkreditiert als
Zertifizierungsstelle für Produkte
in den Bereichen Brandschutz
und Sicherungstechnik

A company of the German
Insurance Association (GDV)
accredited by DAkkS as certi-
fication body for fire protection
and security products





Anlage / [Enclosure 1](#)

Seite / [Sheet 1](#)

zur Anerkennungsnummer/ [to Approval No.](#) G 4890035 vom/ [dated](#) 08.10.2025

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
[The subject of the approval comprises the following parts.](#)

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungs-nr Approval No.
Rohrkupplung / Pipe coupling	Style 75		

zur Anerkennungsnummer/ [to Approval No.](#) G 4890035 vom/ [dated](#) 08.10.2025

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
[The subject of the approval is described by the following documents.](#)

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum/ Revision Date/ Revision	Seiten Pages
Prüfberichte / Test Reports	211319-AU01+WAL01-P01 WAL 09047 WAL 02052 WAL 500 WAL 501	02.09.2021 21.07.2009 20.12.2002 20.11.1989 20.11.1989	
Kupplung, Verschraubung / Coupling, screw connection:			
Dokumentenliste sowie alle darin aufgeführten Zeichnungen / List of documents as well as all drawings specified therein:	Style 75 Pipe Coupling Drawing List G4890035	28.08.2025	1
Montageanleitung / Mounting instruction:	VICTAULIC FIELD ASSEMBLY AND INSTALLATION POCKET HANDBOOK I-100 Rev. C 1172-95 30ML	09.2006	264
Nutspezifikation und VdS- Baustellenprüfung / Groove specification and VdS site tests:	VdS Standard Groove Specifications E2530 – REV. B, NOV04	11.2004	2
Gasket markings for VdS-approved couplings:	S-000-075-001 Revision A	16.05.2002	1
Schreiben zu Fertigungsstätten / Letter concerning manufacturing sites:	"Gasket markings" Code "L" & "D"	16.05.2002	1

zur Anerkennungsnummer/ [to Approval No.](#) G 4890035 vom/ [dated](#) 08.10.2025

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
[The subject of the approval is described by the following documents.](#)

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum/ Revision Date/ Revision	Seiten Pages
Email zur Einführung der Beschichtung / Email concerning coating introduction:	VicPlus Coating Fri, 17 May 2002 08:10:01-0400	17.05.2002	1

zur Anerkennungsnummer/ [to Approval No.](#) G 4890035 vom/ [dated](#) 08.10.2025

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
[Instructions for the application of the subject of approval \(see enclosure 1\).](#)

Rohrkupplung / [pipe coupling](#): Style 75

in den Größen / [in the sizes](#):

DN 40	48,3 mm
DN 50	60,3 mm
DN 65	76,1 mm
DN 80	88,9 mm
DN 100	114,3 mm
DN 125	139,7 mm
DN 150	168,3 mm
DN 200	219,1 mm

sowie die Sondergrößen / [as well as the special sizes](#):

DN 100	108,0 mm
DN 125	133,0 mm
DN 150	159,0 mm

Fertigungsstätten / [manufacturing sites](#):

- Victaulic Polska Sp. z o.o., Drezdenko, Polen
- Victaulic Company, Easton, Pennsylvania, US

Fertigungsstätte für die Größen / [manufacturing site for the sizes](#)

DN 50 bis / [to](#) DN 150 :

- Victaulic Piping Products (Dalian) Co., Ltd. (VPP), Dalian, China

Dichtungen / [gaskets](#):

Standard EPDM Grade E,

ausschließlich zur Verwendung mit zusätzlichem Schmierstoff /
[exclusively for use with additional lubricant](#)

VicPlus EPDM Grade E,

trocken vorgeschmiert / [E dryly prelubricated](#)

Flushseal EPDM Grade E

ausschließlich zur Verwendung mit zusätzlichem Schmierstoff /
[exclusively for use with additional lubricant](#)

max. zulässiger Druck / [max. allowable pressure](#): 16 bar

zur Anerkennungsnummer/ [to Approval No.](#) G 4890035 vom/ [dated](#) 08.10.2025

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
[Instructions for the application of the subject of approval \(see enclosure 1\).](#)

Bei der Anwendung der Rohrkupplung 'Style 75' der Firma 'Victaulic Company' ist die Installationsanweisung, Nutspezifikation, Bolzenanzugsmoment und Baustellenprüfung des Herstellers zu beachten.

Die Rohrkupplung 'Style 75' darf mit den folgenden Dichtungen des Herstellers 'Victaulic Company' eingesetzt werden:

- Standarddichtung EPDM Grade 'E' mit Schmierstoff
- Flushsealdichtung EPDM Grade 'E' mit Schmierstoff
- VicPlus-Dichtung EPDM Grade 'E' ohne zusätzlichen Schmierstoff

Als Schmiermittel sind Mineralölprodukte aufgrund der Unverträglichkeit mit EPDM grundsätzlich nicht zulässig.

Die Rohrkupplung 'Style 75' ist für die folgenden Rohrmindestwandstärken zugelassen:

60,3 x 2,3 mm
76,1 x 2,6 mm
88,9 x 2,9 mm
114,3 x 3,2 mm
139,7 x 3,6 mm
168,3 x 4,5 mm
219,1 x 6,3 mm

[During installation of the pipe coupling type 'Style 75' of 'Victaulic Company' the installation instruction, groove specification, bolt torque and site testing of the manufacturer has to be observed.](#)

[The pipe coupling type 'Style 75' may be used with following gaskets of the manufacturer 'Victaulic Company':](#)

- [Standard gasket EPDM Grade 'E' with lubricant](#)
- [Flushseal gasket EPDM Grade 'E' with lubricant](#)
- [VicPlus-gasket EPDM Grade 'E' without additional lubricant](#)

[Mineral oil products as lubricants are basically not allowed due to the incompatibility with EPDM.](#)

zur Anerkennungsnummer/ [to Approval No.](#) G 4890035 vom/ [dated](#) 08.10.2025

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
[Instructions for the application of the subject of approval \(see enclosure 1\).](#)

The pipe coupling type 'Style 75' is approved for the following minimum wall thickness of pipes:

60,3 x 2,3 mm
76,1 x 2,6 mm
88,9 x 2,9 mm
114,3 x 3,2 mm
139,7 x 3,6 mm
168,3 x 4,5 mm
219,1 x 6,3 mm